

山东众音化学科技有限公司
污水总氮检测分析报告单

取样日期	2024.12.25		
取样地点	污水总排口		
执行标准	GB15581-2016	标准限值	≤50mg/L
检测结果	32.58 mg/L		
结论	合格		
分析人	刘萍		
复核人	肖强		
备注： 检测类别：污水 检测项目：总氮 分析方法及依据：HJ636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 检出限： 0.05mg/L			

